



راهنمای نصب و نگهداری شیرهای صافی

راهنمای نصب

- حصول اطمینان از انتخاب شیر مناسب بر اساس فشار ، دما و خواص شیمیایی سیال سیستم
- قبل از نصب سطح فلنج وبدنه کاملا بازرسی تا از تمیز بودن و عدم ضربه خوردگی سطوح فلنجهای اطمینان حاصل شود .
- از سفت بودن پیچ و مهره های محل اتصال بدنه به درپوش اطمینان حاصل نمایید .
- قبل از نصب از عدم وجود اجسام خارجی در خط لوله مطمئن شوید .
- از گسگت اورینگی مناسب از نظر دما ، فشار و مقاوم در برابر سیال عبوری برای آبندی خط لوله و فلنج استفاده شود .
- در محل اتصال صافی به خط لوله نباید خمش ایجاد شود .

راهنمای نگهداری

- جهت جابه جایی از تسمه استفاده شود . از عبور دادن تسمه از داخل شیر خودداری شود .
- صافی ها در انبارهای مسقف ، که عاری از هرگونه گرد و غبار ، دور از نور ، باد و باران باشد ، نگهداری شوند .
- شیرینگ محصولات قبل از نصب کاملا سالم نگهداری شوند .
- در صورت تست حتما شیرها خشک شوند تا در صورت سرد شدن هوا از انجماد و در نهایتا آسیب به شیر جلوگیری شود .

نکات مصرفی

- جهت جلوگیری از افت فشار در سیستم باید در دوره زمانی معین نسبت به باز کردن پیچ تخلیه اقدام نمود .

دفتر مرکزی : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان زاگرس ، نبش کوچه 29 ، پلاک 13

تلفن : 021-89630 فاکس : 021-88660423

www.farabvalve.com